

**Міністерство охорони здоров'я
Кам'янець-Подільський медичний фаховий коледж**

**Затверджено наказом директора
Кам'янець-Подільського медичного
фахового коледжу**

від 08 серпня 2022 року №77

Віктор КЛИМ



І Н С Т Р У К Ц І Я № 13-П

щодо заходів пожежної безпеки для приміщень, де проводяться

культурно-масові заходи

Кам'янець-Подільського медичного фахового коледжу

Типова інструкція №13-П

щодо заходів пожежної безпеки для приміщень, де проводяться культурно-масові заходи

I. Галузь застосування

Ця інструкція поширюється на актову залу, де проводяться культурно-масові заходи і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в ній, порядок дій у разі виникнення пожежі та є обов'язковою для вивчення і виконання особами, відповідальними за пожежну безпеку та всіма працівниками коледжу, що залучаються цих заходів.

II. Вимоги пожежної безпеки

Відповідальними за забезпечення пожежної безпеки під час проведення культурно-масових заходів є заступник директора з виховної роботи.

Перед початком культурно-масових заходів керівник закладу, структурного підрозділу призначає відповідальних осіб за пожежну безпеку, які повинні ретельно перевірити приміщення, евакуаційні шляхи і виходи на відповідність їх вимогам пожежної безпеки, а також переконатися у наявності і справному стані засобів пожежогасіння, зв'язку і пожежної автоматики.

Усі недоліки мають бути усунені до початку культурно-масового заходу. На час проведення масових заходів необхідно забезпечити чергування працівників закладу (структурного підрозділу).

Організація та умови проведення культурно-масових заходів мають відповідати вимогам пункту 2 розділу VI Правил пожежної безпеки.

Приміщення, в яких проводяться культурно-масові заходи, повинні мати не менше двох евакуаційних виходів. Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення цих приміщень коледжу здійснюються тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з актової зали завширшки не менше 1 м, а проходів, які ведуть до виходів, не менше ширини самих виходів. Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не зашарашувати.

Евакуаційні виходи мають бути позначені світловими покажчиками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому тлі, підключеними до мережі аварійного освітлення будівлі. За наявності людей у приміщеннях світлові покажчики мають бути у ввімкненому стані.

Розміщення крісел у залі для глядачів здійснюється відповідно до вимог ДБН

В.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллеві заклади». За місткості залів не більше 200 місць, допускається передбачати встановлення крісел, стільців і лав та їх ланок без кріплення до підлоги, за умови з'єднання їх урядах між собою.

У приміщеннях для культурно-масових заходів килими та килимові покриття повинні кріпитися до підлоги і бути помірно небезпечними щодо токсичності продуктів горіння, мати помірну димоутворювальну здатність.

Підлоги приміщень мають бути рівними, без порогів, східців, щілин і вибоїн. У разі різниці рівнів суміжних приміщень у проходах мають влаштовуватися пологі пандуси.

Горючі декорації, сценічне оформлення, а також драпірування, які застосовуються на вікнах і дверях, мають піддаватися обробці вогнезахисними сумішами.

Електрошафи, а також уся електроапаратура для регулювання напруги та струму повинні розміщуватися за межами сцени. У разі монтажу тимчасового електрообладнання слід вимірювати опір ізоляції електричних мереж та електроустановок із складанням актів.

Заходи пожежної безпеки під час проведення новорічних святкування:

- ялинка має стояти на відстані не менш ніж 1 м від стін і стелі;
- ілюмінацію ялинки повинен проводити лише досвідчений електрик з дотриманням вимог ПУЕ;
- ілюмінацію ялинки слід здійснювати через знижувальний трансформатор гірляндами з послідовним підключенням електроламп напругою до 12 В. Лампочки в гірляндах повинні бути потужністю не більше ніж 25 Вт. Електропроводи повинні мати справну ізоляцію і вмикатися до електромережі за допомогою штепсельних з'єднань;
- у разі несправності ялинкового освітлення (сильне нагрівання проводів, мигтіння лампочок, іскріння тощо) ілюмінація має бути негайно вимкнена і не вмикатися до з'ясування та усунення несправностей;
- під час оформлення ялинки не дозволяється використовувати легкозаймисті іграшки і прикраси, свічки, бенгальські вогні тощо;
- обкладати підставку і прикрашати віти ватою та іграшками з неї, які не просочені вогнезахисною сумішшю.

У приміщеннях для проведення культурно-масових заходів не дозволяється:

- заповнювати приміщення людьми понад установлені норми;
- скорочувати ширину проходів між рядами і встановлювати у проходах додаткові місця;
- використовувати віконниці на вікна для затемнення приміщень та віконні глухі ґрати;
- обклеювати вікна і стіни шпалерами і папером;
- застосовувати горючі матеріали, не оброблені вогнезахисними сумішами, для акустичної обробки стін і стель;

- зберігати бензин, газ та інші легкозаймисті рідини;
- зберігати майно, інвентар, матеріали під сценою чи помостами, а також у підвалах, розміщених під приміщеннями;
- застосовувати предмети оформлення приміщень, декорації та сценічне обладнання, виготовлене з горючих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон (пінопласту, поролону тощо);
- застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), використовувати хлопушки, влаштовувати світлові ефекти із застосуванням хімічних речовин;
- установлювати на дверях евакуаційних виходів замки, що важко відкриваються;
- тютюнопаління.

Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні

Чернецька Наталія Йосипівна

(прізвище, ініціали)

Відповідальний за пожежну безпеку в приміщенні актового залу після закінчення роботи зобов'язаний:

- ретельно оглянути приміщення, переконатись у відсутності порушень, що можуть призвести до виникнення пожежі;
- вимкнути освітлення, знеструмити прилади та устаткування (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово);
- перевірити справність автоматичних установок пожежної автоматики.

III. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі або її ознак (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), кожен працівник зобов'язаний:

- оцінити обстановку і негайно повідомити про це найближчий пожежно-рятувальний підрозділ за тел. **101 (112)**. При цьому необхідно назвати: адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- вимкнути з мережі прилади електропостачання та систему вентиляції;
- задіяти систему оповіщення людей про пожежу;
- повідомити про виникнення пожежі директора;
- вжити (по можливості) заходів до евакуації людей та збереження матеріальних цінностей, розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів.

Посадова особа, що прибула на місце пожежі, зобов'язана:

- перевірити, чи повідомлено пожежно-рятувальний підрозділ про виникнення пожежі (продублювати повідомлення);
- здійснювати керівництво гасінням пожежі до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У разі загрози життю учасникам освітнього процесу (культурно-масового заходу), негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;
- зупинити проведення культурно-масового заходу;
- відключити мережі електро- і газопостачання (за винятком системи протипожежного захисту), системи вентиляції та кондиціонування повітря (за винятком пристроїв проти димного захисту) і здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню поширення пожежі;
- у разі потреби, викликати до місця пожежі медичну та інші служби;
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів і забезпечити безперешкодний їх доступ до місця виникнення пожежі;
- доповісти ректору про вжиті заходи щодо ліквідації пожежі і евакуації людей.

Розробив:

Відповідальний за пожежну безпеку
в коледжі



Володимир ГРИГОРАШ